

муниципальное общеобразовательное учреждение Романовской средней общеобразовательной школы
р.п.Романовка Романовского района Саратовской области имени полного кавалера орденов Славы
И.В.Серещенко

УТВЕРЖДЕНО

Директор МОУ Романовская СОШ
Имени И.В.Серещенко
Романовского района
Саратовской области


С.А.Семенова
Приказ № _____ от " ____ " ____ .202 г.

Инструкция
по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в ДОУ
(утренники, концерты, конкурсы)

Филиал муниципального общеобразовательного учреждения Романовская средняя общеобразовательная
школа имени полного кавалера орденов Славы И.В.Серещенко в с. Малое Щербедино
(отделение дошкольного образования)

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 24 октября 2022 года, вступившими в силу с 1 марта 2023 года; Федеральным Законом №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» с изменениями от 10 июля 2023 года; Федеральным Законом Российской Федерации от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 14 июля 2022 года и другими нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности.

1.2. Данная инструкция устанавливает требования пожарной безопасности к подготовке помещений ДОУ и проведению массовых мероприятий (50 человек и более), а также порядок действий лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение мероприятия, работников дошкольного образовательного учреждения в случае возникновения пожара.

1.3. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в ДОУ при проведении массовых мероприятий, обязано обеспечить строгое соблюдение в используемых для проведения мероприятия помещении требований пожарной безопасности.

1.4. Помещения для проведения массовых мероприятий должны быть обеспечены аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи.

1.5. На этаже и в помещениях ДОУ, где проводятся массовые мероприятия, должно быть не менее двух свободных эвакуационных выходов, которые обозначаются указателями «Выход». В помещении для проведения массовых мероприятий должны быть установлены необходимые средства пожаротушения (не менее двух огнетушителей), находиться в рабочем состоянии автоматическая система пожарной сигнализации и аварийное освещение.

1.6. Дежурный персонал дошкольного образовательного учреждения обеспечивается исправными электрическими фонарями заводского изготовления.

1.7. В зимний период крышки колодцев пожарных гидрантов на прилегающей к зданию территории должны быть очищены от снега и наледи, обозначено их месторасположение при помощи световых указателей на стенах здания.

1.8. При проведении массового мероприятия обеспечивается дежурство на сцене и зальных помещениях, воспитатели находятся со своими воспитанниками.

1.9. Участникам массового мероприятия необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать все места расположения первичных средств пожаротушения.

1.10. Немедленно ставить в известность руководителя мероприятия и администрацию ДОУ о каждом несчастном случае с участниками праздника, принимать необходимые меры по оказанию первой помощи пострадавшим.

1.11. Сотрудники, допустившие нарушение настоящей инструкции по пожарной безопасности привлекаются к дисциплинарной ответственности и подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил пожарной безопасности.

2. Требования пожарной безопасности перед проведением массового мероприятия

2.1. На основании приказа заведующего дошкольным образовательным учреждением назначить ответственных за проведение массового мероприятия и ознакомить их с документом под роспись.

2.2. Ответственному за обеспечение пожарной безопасности в ДОУ провести целевой инструктаж по пожарной безопасности для сотрудников с записью в журнале регистрации инструктажа, ознакомить задействованный в проведении утренников персонал с настоящей инструкцией по пожарной безопасности, а также с планом эвакуации из помещения и

местами расположения огнетушителей.

2.3. Ответственный за пожарную безопасность в ДООУ перед началом массового мероприятия обязан:

- убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, находящихся в помещении, исправной работе всех систем пожарной сигнализации и управления экстренной эвакуацией при возникновении пожара;
- удостовериться в наличии и исправной работе телефонной связи;
- удостовериться в отсутствии захламленности проходов и выходов из помещения, подходов к первичным средствам пожаротушения;
- осмотреть пути эвакуации и выходы из детского сада, убедиться в возможности беспрепятственной эвакуации через них;
- убедиться в исправности электрооборудования;
- при выявлении повреждений электрооборудования (при нагреве и повреждениях изоляции проводов, искрения и тому подобное) оно должно быть заменено на безопасное;
- ознакомиться со сценарием проведения праздника, и в случае планирования применения в рамках программы открытого огня или огневых эффектов потребовать запрета данных действий;
- удостовериться в отсутствии глухих решеток на окнах помещений детского сада для проведения массовых мероприятий;

2.4. При подготовке к Новогодним праздникам сотрудникам необходимо ознакомиться с инструкцией по пожарной безопасности при проведении новогодних утренников в дошкольном образовательном учреждении.

2.5. Проветрить помещение, где будет проводиться массовое мероприятие, выполнить влажную уборку.

3. Требования пожарной безопасности во время проведения массового мероприятия

При проведении массового мероприятия в детском саду необходимо:

3.1. Назначенным ответственным лицам неотлучно находиться в помещении с детьми.

3.2. Лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности в ДООУ, лично находиться на массовом мероприятии.

3.3. Эвакуационные выходы не должны быть закрытыми, световые указатели «Выход» должны быть включены.

3.4. В помещении для проведения массового мероприятия должны находиться: первичные средства пожаротушения, покрывало из негорючего материала размером не меньше 100x100 см.

3.5. Для оформления помещений, изготовления маскарадных костюмов и т.п. запрещается использовать такие материалы как вата, игрушки из нее, не обработанные огнезащитным составом, целлулоидные игрушки, изделия из поролон и других легковоспламеняющихся материалов.

3.6. При проведении массовых мероприятий запрещается:

- оставлять зал без освещения;
- использовать открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), использовать дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, которые могут стать источником возгорания;
- запирают двери эвакуационных выходов на запоры (замки);
- уменьшать ширину проходов между рядами и ставить дополнительные кресла, стулья и т.п.
- допускать заполнение помещений людьми превышая установленной нормы;
- во время проведения массового мероприятия в ДООУ находиться в дверных проемах эвакуационных выходов;
- использовать самодельные электрические гирлянды, цветомузыкальные установки,

электромзыкальную аппаратуру.

3.7. Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

3.8. Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении дошкольного образовательного учреждения время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

4. Порядок действий при возникновении пожара во время массового мероприятия

4.1. При пожаре, действия сотрудников ДООУ и привлекаемых к ликвидации пожара лиц, в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности воспитанников детского сада, их экстренную эвакуацию и спасение.

4.2. При возгорании одежды на участнике мероприятия недопустимо позволять ему бежать, следует быстро повалить его на пол, накиннув покрывало из негорючего материала на горящую одежду, погасить пламя.

4.3. Действия сотрудников ДООУ во время пожара на массовом мероприятии:

- при пожаре или возгорании во время проведения мероприятия в детском саду в первую очередь из помещения следует эвакуировать всех детей;
- исключить условия, способствующие возникновению паники, с этой целью не следует оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации;
- воспитателям необходимо быстро собрать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав самый безопасный путь, вывести из помещения дошкольного образовательного учреждения в безопасное место;
- эвакуировать группы детей необходимо не менее чем двум взрослым, один - впереди группы, второй замыкает группу и контролирует состояние детей, в случае необходимости оказывает помощь им, успокаивает и не дает отставать от основной группы;
- в случае задымления помещения ДООУ, где проводилось массовое мероприятие, сказать детям, чтобы пригнулись, и выводить так;
- выходя из помещения закрывать за собой двери, чтобы предотвратить дальнейшее распространение дыма и огня;
- при присутствии на массовом мероприятии в детском саду родителей, привлечь их к помощи в эвакуации детей;
- после того, как воспитанники будут эвакуированы в безопасное место, необходимо проверить по списку все ли дети на месте;
- при травмировании необходимо оказать первую помощь, при необходимости - вызвать «скорую помощь» по номеру 103 телефона;
- сообщить заведующему детским садом о том, что все дети находятся в безопасном месте.

4.4. Действия при пожаре ответственного за пожарную безопасность:

- обнаружив пожар, возгорание или признаки их наличия (задымление, запах гари, тление и т.п.) незамедлительно прекратить проведение массового мероприятия;
- быстро сообщить о пожаре всем находящимся в помещении людям, подав голосовой сигнал, затем с помощью кнопки оповещения оповестить всех находящихся в ДООУ людей;
- вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112 – Единая Служба спасения;
- доложить диспетчеру пожарной охраны ФИО, адрес дошкольного образовательного учреждения, место, где возник пожар и уточнить, что именно горит;
- не прерывать телефонный разговор первыми, у диспетчера могут возникнуть дополнительные вопросы;
- начать тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;
- в случае если видите, что не справитесь самостоятельно с помощью огнетушителя,

пожарного крана или иных средств пожаротушения ликвидировать пожар, привлекая других сотрудников в помощь; никогда не переоценивайте своих возможностей;

- первичные средства пожаротушения могут помочь при ликвидации пожара лишь в начальной его стадии, без промедления приступайте к помощи сотрудникам ДОУ по эвакуации детей из помещений и здания.

5. Требования пожарной безопасности по окончании массового мероприятия

По окончании массового мероприятия в ДОУ необходимо выполнить следующее:

- 5.1. Обесточить все электрооборудование в помещении.
- 5.2. Разместить в отведенное место инвентарь и оборудование.
- 5.3. Проверить наличие первичных средств пожаротушения и доступ к ним.
- 5.4. Проверить на отсутствие захламленности проходов и выходов из помещения.
- 5.5. Тщательно проветрить помещение и сделать влажную уборку.
- 5.6. Удостовериться в противопожарном состоянии помещений, закрыть все окна, форточки, фрамуги.
- 5.7. Отключить свет и закрыть помещение на ключ.

Ответственный за пожарную безопасность _____ / _____ /

С инструкцией ознакомлен (а)

«___» _____ 202__ г. _____ / _____ /